



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ADDUCTION
D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
DE LOT-ET-GARONNE

**AUTORISATION DE DÉVERSEMENT DES EAUX USÉES AUTRES QUE DOMESTIQUES
DANS LE RÉSEAU COLLECTIF D'ASSAINISSEMENT DU SYNDICAT EAU47 – COMMUNE DE MONTAYRAL**

Établissement bénéficiaire : **Etablissements E. LECLERC**
ZA Les Portes du Quercy
47500 MONTAYRAL

ACTE n° 24_149_A

Autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques des Établissements E. LECLERC dans le système de collecte et de traitement du syndicat EAU47, aux conditions décrites dans le présent acte

LA PRÉSIDENTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et en particulier ses articles L 2224-8, L.2224-10 et L.2224-12-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L 1331-10 et L. 1331-7-1 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif (...);
Vu le Règlement du Service de l'Assainissement du syndicat EAU47 en vigueur ;
Vu l'autorisation provisoire de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d'assainissement du syndicat EAU47 des établissement E.LECLERC, en date du 30 novembre 2020 ;
Sous réserve de la signature de la Convention Spéciale de Déversement au réseau public d'assainissement ;

AUTORISE

Article 1 : OBJET DE L'AUTORISATION

Les Etablissements E.LECLERC, représentés par M. GRAJA en qualité de Président, et située « Zone d'Activités Porte du Quercy, lieu-dit Roussel» à MONTAYRAL, est autorisée, dans les conditions fixées par le présent Arrêté, à déverser **les eaux usées autres que domestiques**, à savoir :

- Eaux usées non domestiques** issues d'une activité de transformation de produits frais et de restauration.
- Eaux usées assimilables à un usage domestique** issues d'une activité de

dans le réseau public de collecte des eaux usées, via un branchement situé au nord-est du site, section AX parcelle n°54, en limite du domaine public, dans le bas-côté du rond-point, dans la Zone d'Activités Porte de Quercy, 47500 Montayral.

Article 2 : CARACTERE DE L'AUTORISATION

Conditions générales

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux. Elle est accordée à **titre précaire et révoicable**. En cas de cession ou de cessation d'activité, l'Etablissement devra en informer le Syndicat EAU47.

Toute modification apportée par l'Etablissement, et de nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance de la Présidente du Syndicat EAU47.

Non-respect des conditions

Tout incident ou événements conduisant l'établissement à rejeter des eaux de process de qualité autre que celle définie dans le présent Arrêté, devra être **porté à la connaissance de la Présidente** du Syndicat EAU47 et de l'exploitant, dès sa survenue, par un message écrit.

Il y sera précisé :

- la personne en charge du dossier dans l'établissement ;
- Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'effluent anormal qui a été rejeté dans le réseau d'assainissement ;
- L'heure exacte du début de l'anomalie,
- Le motif du rejet et les moyens mis en place pour y remédier.

Dans tous les cas où les **conditions d'admission des effluents ne seraient pas respectées** (en particulier du fait du dépassement des valeurs limites définies), le Syndicat EAU47 se réserve le droit de n'accepter dans son réseau d'assainissement et sur les ouvrages d'épuration, que la fraction des effluents correspondant aux conditions de la présente autorisation.

Modification des conditions de service

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d'assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d'intérêt général ou par décision de l'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions de la présente Autorisation pourraient être, le cas échéant, modifiées d'une manière temporaire ou définitive.

Transfert de l'autorisation

En cas de transfert de la compétence des Établissements E.LECLERC, la présente autorisation sera transférée de droit au nouveau gestionnaire, qui en informera le Syndicat EAU47. Le nouvel Établissement sera substitué au sortant dans ses droits et obligations.

Article 3 : CARACTERISTIQUES DES REJETS

A. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Sans préjudice des lois et réglementations en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :

- a) Être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5.
 - b) Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C.
 - c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles :
- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station d'épuration,
 - d'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements connexes,
 - d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues,

- d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la santé, ou d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de baignades,) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics,
- d'empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement.

En outre, pour les déversements autorisés par la présente Autorisation, les Etablissements E. LECLERC doivent se conformer aux dispositions du règlement du service de l'assainissement.

B. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'autorisation provisoire de déversement des eaux usées autres que domestiques n°20_134_A du 30/11/2020 a été tacitement reconduite après la durée des deux années, le 30/11/2022.

Le Syndicat EAU a averti l'entreprise que cette autorisation provisoire ne serait pas reconduite tacitement le 30/11/2024.

Les prescriptions particulières auxquelles doivent répondre les eaux usées autres que domestiques, dont le rejet est autorisé par la présente Autorisation, font donc l'objet d'une nouvelle autorisation, et sont définies en annexe et dans la Convention spéciale de déversement mise à jour en 2024.

Article 4 : CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, les Établissements E. LECLERC dont le déversement des eaux est autorisé par la présente Autorisation, sont soumis au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé conformément aux prestations définies dans la Convention spéciale de déversement et dans le contrat qui lie l'exploitant du service d'assainissement collectif au Syndicat EAU7.

La redevance est assujettie au volume rejeté, selon la partie A de l'annexe.

Des contrôles inopinés des différents paramètres précités seront missionnés et pris financièrement en charge par la collectivité. Ils seront effectués totalement ou partiellement.

Néanmoins, s'il est constaté que l'établissement est responsable d'une pollution quelle qu'elle soit, ces frais d'enquête lui seront imputés. L'Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la collectivité du fait du non-respect des conditions d'admission des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies par l'arrêté d'autorisation de déversement, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les dommages subis par le Syndicat EAU47 aura été démontré. Dans ce cas, ce dernier se réserve le droit de demander réparation des préjudices subis.

Article 5 : DURÉE DE L'AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de **10 (DIX) ans** à compter de sa signature.

Sans résiliation de la part du Syndicat, elle sera renouvelable une fois par tacite reconduction à la date d'anniversaire.

AR Prefecture

047-254702491-20241128-24_149_A-AU

Reçu le 06/12/2024

Publié le 06/12/2024

/

Article 6 : EXECUTION

Les contraventions au présent Arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois.

Le présent Arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif, dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l'affichage pour les tiers.

Fait à Agen, le

La Présidente,

Geneviève LE LANNIC



ANNEXE : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERE

Les eaux usées autres que domestiques en provenance des Etablissements E.LECLERC doivent répondre aux prescriptions suivantes :

A. Volume rejeté

Débit journalier maximal : 30 m³/ jour

Actuellement, des débits journaliers ponctuels sont mesurés lors du bilan réalisé sur les eaux usées rejetées au réseau, dans le un regard situé en aval des deux dégraisseurs.

En l'absence de mesures de débit en sortie du site, le volume de facturation est calculé sur la base du compteur d'adduction d'eau potable.

Afin de permettre des mesures de débit régulières, l'entreprise devra mettre en place un débitmètre enregistreur, ou à minima un comptage journalier des débits rejetés au réseau.

B. Qualité des effluents

Les caractéristiques à respecter par les effluents selon la convention spéciale de déversement sont reprises ci-dessous :

Caractéristiques	Concentration	Charge journalière admissible
Hydraulique Volume journalier	30 m ³ / jour	
Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO₅, NF T 90-103)	800 mg / l	30 Kg / jour
Demande Chimique en Oxygène (DCO, NF T 90-101)	2000 mg / l	63 Kg / jour
Matières en suspension (MES, NF EN 872)	600 mg / l	60 Kg / jour
Teneur en azote réduit (NTK, NF EN ISO 25663)	150 mg / l	5 Kg / jour
Teneur en phosphore total (NFT 90-023)	50 mg / l	2 Kg / jour
Matières extractibles à l'hexane	150 mg/l	4,5 kg/jour

C. Installations de prétraitement / récupération

Des grilles sont installées sur les bondes et regards présents dans l'Entreprise au niveau du réseau interne.

Deux bacs à graisses sont présents sur le réseau interne : l'un en aval des laboratoires, et l'autre en aval de la brasserie.

D. Entretien des installations de prétraitement / récupération

Le bon positionnement des grilles doit être vérifié régulièrement sur le réseau interne, et celles-ci devront être régulièrement nettoyées.

Les bacs à graisse devront continuer à faire l'objet d'entretien régulier.